GF Hycleen AS Univ Regelmodul

1149725

Der Uni-Controller wird mit anderen Hycleen AS Controllern in Reihe geschaltet. Dieser ermöglicht den Anschluss von zwei 4–20 mA-Sensoren (externe Hycleen ALS Sensoren oder Sensoren anderer Hersteller) sowie den Anschluss von Stellgliedern über einen 24 V/230 V-Relaisausgang oder ein 4–20 mA-IN/OUT-Signal. Die Programmierung erfolgt über die Master.
Temperatur: Umgebungstemperatur 0–45 °C
Rohstoff: Kunststoff
Anschluss: 2× M12, 2× M8 für externe Sensoren, 1× M12 4–20mA IN/OUT, 1× RD 24 (24 V/230 V-Relais)

No about information

GF Hycleen AS Univ Regelmodul

1149725

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com