Fiche produit




GF Uponor Renovis kit de composants 4-6x

1061165

- pour la fixation de panneaux Uponor Renovis au système de chauffage existant
- Kit pour une surface de chauffage par rayonnement max. de 15 m² :
- pour le raccordement de 1 boucle avec des panneaux Renovis de 4 x 3 (écart de température de 10 K) ou
- pour le raccordement de 1 boucle avec des panneaux Renovis de 6 x 2 (écart de température de 5 K)

- Inclus :
- tube en PE-Xa de 60 m 20 x 2,0 mm
- 15 rails 20 (L=250 mm)
- 2 raccords Q&E rouges 20-9,9
- 10 raccords Q&E 9,9-9,9
- 15 raccords en T Q&E 20-9,9-20
- 2 raccords de collecteur 20-G3/4



A propos GF Uponor Renovis kit de composants

Spécification


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Application

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

GF Uponor Renovis kit de composants 4-6x

1061165



Product code

Item no EAN	4021598121874
Item no GTIN	04021598121874

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	8,8
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	Set

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412747
Emballage GTIN PL4	06414905412754
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	8,89
Poids de l'emballage PL4	104
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+