Uponor Renovis kit de composants 4-6x

1061165

- pour la fixation de panneaux Uponor Renovis au système de chauffage existant
- Kit pour une surface de chauffage par rayonnement max. de 15 m² :
- pour le raccordement de 1 boucle avec des panneaux Renovis de 4 x 3 (écart de température de 10 K) ou
- pour le raccordement de 1 boucle avec des panneaux Renovis de 6 x 2 (écart de température de 5 K)

Inclus :
- tube en PE-Xa de 60 m 20 x 2,0 mm
- 15 rails 20 (L=250 mm)
- 2 raccords Q&E rouges 20-9,9
- 10 raccords Q&E 9,9-9,9
- 15 raccords en T Q&E 20-9,9-20
- 2 raccords de collecteur 20-G3/4



A propos Uponor Renovis kit de composants

Spécification

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Application

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis kit de composants 4-6x

1061165

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com