


Uponor Renovis kit de composants 4-6x

1061165

- pour la fixation de panneaux Uponor Renovis au système de chauffage existant
- Kit pour une surface de chauffage par rayonnement max. de 15 m² :
- pour le raccordement de 1 boucle avec des panneaux Renovis de 4 x 3 (écart de température de 10 K) ou
- pour le raccordement de 1 boucle avec des panneaux Renovis de 6 x 2 (écart de température de 5 K)

- Inclus :

- tube en PE-Xa de 60 m 20 x 2,0 mm
- 15 rails 20 (L=250 mm)
- 2 raccords Q&E rouges 20-9,9
- 10 raccords Q&E 9,9-9,9
- 15 raccords en T Q&E 20-9,9-20
- 2 raccords de collecteur 20-G3/4



A propos Uponor Renovis kit de composants

Spécification


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Application

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis kit de composants 4-6x

1061165

**Product code**

Item no EAN 4021598121874

Item no GTIN 04021598121874

Dimensions

Article Unité Hauteur 21

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 8,8

Article Unité Largeur 21

Item_UOM Set

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905412747

Emballage GTIN PL4 06414905412754

Hauteur d'emballage PL1 89

Hauteur d'emballage PL4 678

Longueur de l'emballage PL1 176

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL4 10

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,00211464

Volume d'emballage PL4 0,65088

Poids de l'emballage PL1 8,89

Poids de l'emballage PL4 104

Largeur d'emballage PL1 135

Largeur d'emballage PL4 800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com